



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (0xx34)3351-1422 – e-mail:saaesac@saaesac.com.br

Resultado das análises realizadas no SAAE de Sacramento

Referência Janeiro/2018

Dados para informação na conta de água emitida no faturamento do mês de Fevereiro/2018 com vencimento em Março/2018.

Análise	Período	Período	Quantidade de análise realizadas	Valor médio encontrado
	Dia de	Dia até		
Residual de cloro	01.01.18	31.01.18	744	0,34
Flúor	01.01.18	31.01.18	372	0,30
PH	01.01.18	31.01.18	372	7,9
Ferro	01.01.18	31.01.18	2	<0,1 mg/L
Manganês	01.01.18	31.01.18	2	<0,05 mg/l
Alumínio	01.01.18	31.01.18	2	<0,05mg/l
Coliformes totais/ fecais	01.01.18	31.01.18	40	N.detectado.
Turbidez	01.01.18	31.01.18	372	< 1

01 de Fevereiro 2018

ORIGINAL ASSINADO

Honorina Rosa de Santi
Tec. Químico