



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (0xx34)3351-1422 – e-mail:saaesac@saaesac.com.br

Resultado das análises realizadas no SAAE de Sacramento

Referência Março/2018

Dados para informação na conta de água emitida no faturamento do mês de Abril/2018 com vencimento em Maio/2018.

Análise	Período	Período	Quantidade de análise realizadas	Valor médio encontrado
	Dia de	Dia até		
Residual de cloro	01.03.18	31.03.18	744	0,32
Flúor	01.03.18	31.03.18	372	0,31
PH	01.03.18	31.03.18	372	7,8
Ferro	01.03.18	31.03.18	2	<0,1 mg/L
Manganês	01.03.18	31.03.18	2	<0,05 mg/l
Alumínio	01.03.18	31.03.18	2	<0,05mg/l
Coliformes totais/ fecais	01.03.18	31.03.18	30	N.detectado.
Turbidez	01.03.18	31.03.18	372	< 1

02 de Abril de 2018

ORIGINAL ASSINADO

Honorina Rosa de Santi
Tec. Químico