



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (0xx34)3351-1422 – e-mail:saaesac@saaesac.com.br

Resultado das análises realizadas no SAAE de Sacramento

Referência Abril /2020

Dados para informação na conta de água emitida no faturamento do mês de Maio /2020 com vencimento em Junho /2020.

Análise	Período	Período	Quantidade de análise realizada	Valor médio encontrado
	Dia de	Dia até		
Residual de cloro	01.04.2020	30.04.2020	720	0,50
Flúor	01.04.2020	30.04.2020	360	0,49
PH	01.04.2020	30.04.2020	360	7,8
Ferro	01.04.2020	30.04.2020	2	<0,1 mg/L
Manganês	01.04.2020	30.04.2020	2	<0,05 mg/l
Alumínio	01.04.2020	30.04.2020	2	<0,05mg/l
Coliformes totais/ fecais	01.04.2020	30.04.2020	40	N.detectado.
Turbidez	01.04.2020	30.04.2020	360	< 1

05 de Maio de 2020

ORIGINAL ASSINADO

Honorina Rosa de Santi
Tec. Químico