



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG

Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967

CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096

Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG

Telefone: (0xx34)3351-1422 – e-mail:saaesac@saaesac.com.br

## Resultado das análises realizadas no SAAE de Sacramento

Referência Agosto/2023

Dados para informação na conta de água emitida no faturamento do mês de Setembro/2023 com vencimento em Outubro/2023.

Análise	Período	Período	Quantidade de análise realizada	Valor médio encontrado
	Dia de	Dia até		
Residual de cloro	01.08.2023	31.08.2023	744	0,50
PH	01.08.2023	31.08.2023	372	7,7
Ferro	01.08.2023	31.08.2023	2	<0,1 mg/L
Manganês	01.08.2023	31.08.2023	2	<0,05 mg/l
Alumínio	01.08.2023	31.08.2023	2	<0,05mg/l
Coliformes totais/ fecais	01.08.2023	31.08.2023	36	N.detectado.
Turbidez	01.08.2023	31.07.2023	372	< 1

01 de Setembro de 2023

**ORIGINAL ASSINADO**

Honorina Rosa de Santi  
Tec. Químico