



Relatório de Ensaios LAB Nº 41499/15

Revisão 00

Cliente	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sacramento.	Telefone	(34) 3351-2007
Endereço	Praça Cônego Hermógenes, 95.	Contato(s)	Honorina Rosa
Município	Sacramento - MG	Recepção	11/09/15
Amostra(s)	Água	Tipo de Amostragem	Simples
Condição do tempo	Chuvoso	Chuvas nas últimas 24 h	Fortes

Laboratório de ensaios acreditado pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

O escopo da acreditação pode ser visto em:
<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0354.pdf>



Ensaio =>	<i>Escherichia coli</i>	Temperatura Ambiente	Temperatura Amostra		
Unidade =>	---	°C	°C		
Método =>	SMWW 9223 B	SMWW 2550 B	SMWW 2550 B		
LQ =>	---	1 - 120	1 - 120		
Limite aceitável (L1) =>	Ausência em 100 mL ⁽¹⁾	---	---		
Data do ensaio =>	12/09/15	11/09/15	11/09/15		
Código da amostra	Nome da amostra	Data de coleta	Resultado	Resultado	Resultado
41499/15-01	UBS Cida zagu	11/09/15	Ausência	21,00	25,00
41499/15-02	Educandário E. Barsanufo	11/09/15	Ausência	24,00	24,00
41499/15-03	Escola M. L. Magnam Bosco	11/09/15	Ausência	22,00	22,00
41499/15-04	Escola E. Barão da Rifaina	11/09/15	Ausência	23,00	23,00
41499/15-05	Escola E. Sinhana Borges	11/09/15	Ausência	20,00	19,00

Legenda

(L1): Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.

LQ: Limite de Quantificação.

SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.

Nota

(1) O parâmetro *Escherichia coli* é um indicador de contaminação fecal.

Parecer Técnico

O parâmetro analisado apresentou resultados dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria 2.914 do Ministério da Saúde.

Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.

Observação

Todas as análises foram realizadas de acordo com o prazo de validade de cada parâmetro. As datas dos ensaios constam em nossos registros estando à disposição do cliente quando necessário.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

RF-LBW-004, Rev. 00

Página: 1/2

Araxá - MG (CRL 0354)

Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, nº 95
Domingos Zema - CEP: 38.181-179
Telefones: (34) 3669-6600 / (34) 3661-3644

Uberlândia - MG (CRL 0552)

Rua Cheyenne, nº 46
Novo Mundo - CEP: 38.407-704
Telefones: (34) 3211-3644 / (34) 3212-6844



Relatório de Ensaios LAB Nº 41499/15

Revisão 00

Cliente	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Sacramento.	Telefone	(34) 3351-2007
Endereço	Praça Cônego Hermógenes, 95.	Contato(s)	Honorina Rosa
Município	Sacramento - MG	Recepção	11/09/15
Amostra(s)	Água	Tipo de Amostragem	Simple
Condição do tempo	Chuvoso	Chuvas nas últimas 24 h	Fortes

Informações de Coleta

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed., 2012 Methods 1060, 9060.

PRD UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

Araxá - MG, 15 de Setembro de 2015.

Aires Martins
Responsável Técnico
CRQ 02404593

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em <http://www.araxambiental.net> usando o código LPBGW CJ9 551.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

RF-LBW-004, Rev. 00

Página: 2/2

Araxá - MG (CRL 0354)

Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, nº 95
Domingos Zema - CEP: 38.181-179
Telefones: (34) 3669-6600 / (34) 3661-3644

Uberlândia - MG (CRL 0552)

Rua Cheyenne, nº 46
Novo Mundo - CEP: 38.407-704
Telefones: (34) 3211-3644 / (34) 3212-6844