

Data de Publicação: 14/09/2016 01:00

Identificação Conta	
Cliente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto	CNPJ/CPF: 24.334.872/0001-54
Contato: Synira	Telefone: (34) 3351-2322 / 34)3351-5459
Endereço: Praça Cônego Hermógenes, nº 95 - Centro	E-mail: saaesac@saaecac.mg.gov.br; synira@gmail.com
Cidade: Sacramento	CEP: 38190-000

Nº Amostra: 7726-1/2016.1 - Parque de Exposição	
Tipo de Amostra: Água Tratada	
Data Coleta: 26/08/2016 09:50	Data Recebimento: 26/08/2016 14:00
Condição do Tempo: Bom	Chuvas nas últimas 24h: Não
Tipo de Amostragem: Simples	Temperatura Ambiente: 23.00°C
Procedência da Amostra: Torneira	Natureza da Amostra: Tratada


Resultados Analíticos

Demais Ensaios					
Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Escherichia coli	Presença	-	-	SMWW 9223 B	26/08/2016
Temperatura Amostra	21,00°C	1 - 120	-	SMWW 2550 B	29/08/2016

Legenda:**LQ:** Limite de Quantificação.**SMWW:** Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.**Informações da Coleta:**

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed., 2012 Methods 1060, 9000.

PIG UDIA e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Aires Martins**
Responsável Técnico da Amostra
CRQ 02404593

Chave de Validação: 9fd81363d22c4467ae6ac49e38cb7bab