

Data de Publicação: 23/03/2023 10:55

| Identificação Conta                                      |  |
|--|--|
| <b>Cliente:</b> Serviço Autônomo de Água e Esgoto        | <b>CNPJ/CPF:</b> 24.334.872/0001-54                          |
| <b>Contato:</b> Synira                                   | <b>Telefone:</b> (34) 3351-2322 / (34) 3351-5459 / 3351-1422 |
| <b>Endereço:</b> Praça Cônego Hermógenes, nº 95 - Centro | <b>E-mail:</b> saaesac@saaesac.mg.gov.br                     |
| <b>Cidade:</b> Sacramento                                | <b>CEP:</b> 38190-000  |

| Nº Amostra: 18989-1/2023.0 - Item 03 - (Código 3113) - Maria Célia da Silva (Marmitex) - Rua São Sebastião, 340 - São Geraldo |   |
|---|---|
| <b>Tipo de Amostra:</b> Água Tratada  |   |
| <b>Data Coleta:</b> 15/03/2023 12:14  | <b>Data Recebimento:</b> 15/03/2023 18:00   |
| <b>Tipo de Amostragem:</b> Simples  | <b>Condição do Tempo:</b> Nublado           |
| <b>Chuvvas nas últimas 24h:</b> Sim   | <b>Natureza da Amostra:</b> Tratada         |
| <b>Procedência da Amostra:</b> Torneira casa  | <b>Temperatura Ambiente (in situ):</b> 27°C |

**Resultados Analíticos**

| Demais Ensaios                |           |   |         |    |           |             |              |
|-------------------------------|-----------|---|---------|----|-----------|-------------|--------------|
| Análise                       | Resultado | Portaria de Consolidação nº5/2017, anexo XX | LQ      | LD | Incerteza | Referência  | Data Análise |
| Escherichia coli              | Ausência  | Ausência em 100 mL                          | -       | -  | -         | SMWW 9223 B | 16/03/2023   |
| Temperatura Amostra (in situ) | 21,00 °C  | -   | 1 - 120 | -  | -         | SMWW 2550 B | 15/03/2023   |

**Legenda:****LQ:** Limite de Quantificação do laboratório para o parâmetro.**SMWW:** Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 23ª Edition 2017.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354.


**Especificações:****Portaria de Consolidação nº5/2017, anexo XX:****“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.****Parecer Técnico**

Todos os parâmetros analisados apresentaram resultados dentro dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº5/2017, anexo XX do Ministério da Saúde.

**Informações da Coleta:**

Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed 2017 Methods 1060, SMWW 9223 B, SMWW 2550 B.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

**Laura Magalhães Patrício**  
Responsável pela Publicação da Amostra**Aires Martins**  
Responsável Técnico da Amostra  
CRQ 02404593Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.  
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Revisado por: Amanda Borges Silva.

Chave de Validação: b91a6393f51c4186bcb4ba96618b9094

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.  
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.